

令和8年度 新宿区耐震診断技術講習会
質疑応答

■開催概要

日時:令和8年7月31日(金) 午後 2 時～4 時 30 分

会場:新宿区役所 本庁舎5階「大会議室」

■質疑応答

	質問	回答
1	調査時に、既存の筋交いに本来使用すべき金物を取り付けられていないことを確認した場合、改修の際に金物を交換した方がよいか。	本来使用すべき金物に交換することが望ましい。ただし、その他の提案がある場合、設計者としてどのように判断したかを報告してほしい。それに対し、判定員としての見解を伝える。