

# 四谷地区三小学校 統合協議会だより

平成 16 年 12 月 13 日

## No.11

11月30日(火)19時より四谷第三小学校で第11回の協議会が開催されました。

はじめに営繕課長から、基本設計案の最終的な提示と説明があり、この案に沿って来年1月中旬までに基本設計を完成させていくことが確認されました。

つづいて四谷小学校の校歌・校章の決め方について協議されました。その結果、いずれも三小・四小の教員による作成委員会のような組織に、児童から募集するかどうかも含めて案の作成を一任し、いくつかの案の中から協議会が選定することとなりました。

その他主な発言内容は下記のとおりです。

### 主な発言内容

#### ・校庭の材質はどうなるのか。

(教委) 質のよいものが出来ているので、人工芝を考えている。数校視察してきたが、子供たちは快適そうで、教員の評判も良かった。けがをしにくく、雨が降った直後でも使用できる。

#### ・校庭に水飲み場は作るのか。

(営繕) 作る予定。細部はこれから決めていく。

#### ・四小のPTAから、桜を全部残す必要はないので、一部を取り除いて校庭が広く使えるようにしてほしいという要望があったが、それは検討されたのか。

(教委) 桜を残すのは緑を保全して地域の環境を守るという、区の基本的な方針によるもの。一小の記念にということではないので、ご理解いただきたい。

#### ・中庭の吹抜けには屋根をつけるのか。

(営繕) つけない。つけると消防法の関係で排煙設備等が必要になり、多大な費用がかかる。費用対効果で考えると合理的でない。

#### ・外のトイレは校庭開放専用と考えてよいか。日常子供たちに使わせるのは犯罪にあらう心配がある。1階の職員用トイレを子供も使えるものにしてほしい。

(教委) 外のトイレの使用は学校で判断していただきたい。職員用トイレは検討して後日報告したい。

#### ・幼保施設と小学校が行き来できるのは中庭のテラスからだけか。

(営繕) 中庭と園庭のテラスからになる。建物の内部をつなげると消防法上、スプリンクラーが必要になるなど、費用がかかりすぎてしまう。

#### ・四小PTAには良い学校が四谷にあることを示す意味で、標準服がほしいという意見がある。検討していただけないか。

(教委) これまで新宿区立の小学校には標準服はない。学校とよく検討して後日お答えしたい。