

記載例

(様式2)

〇〇年 〇〇月 〇〇日

新宿区保健所長 宛て

申請者 〇〇設計株式会社
(代理人) 代表取締役 新宿 太郎

押印は不要です。

回答書

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に関する〇〇年〇〇月〇〇日に実施した建築確認申請時審査の指導事項について、下記のとおり措置したので、回答します。

- 1 建築物名称 新宿〇〇ビル
- 2 所在地 東京都新宿区西新宿〇丁目〇〇番地

記

措置内容は別紙図面等を添付して、できるだけ具体的に記入してください。

指導事項	措置内容
1. 自走式駐車場からの汚染防止	1. 別紙図面のとおり、駐車場に隣接する居室や階段部分との間に前室を設ける。
2. 貯水槽の吐水口空間	2. 別紙特記仕様書のとおり、受水槽、高置水槽、雑用水槽などの貯水槽において、オーバーフロー管と給水管との吐水口空間を確保する。
3. 雑用水設備	3. 別紙特記仕様書のとおり、地下1階清掃用資材倉庫に水質検査用検水栓を設ける。
4. 排水設備	4. 別紙図面のとおり、1階厨房に3槽式のグリーストラップを設ける。

項目名を略称に変更しても可能です。