

指定管理者 修繕実績(区民健康村)

平成30年度

番号	工事实施日	工事名	工事内容詳細
1	4月11日	コテージ窓ガラス割れ交換工事	こぶしリビング窓ガラス破損入れ替え工事
2	4月17日	バーデ更衣室脱水機交換工事	モーター故障の為新品交換
3	4月19日	ハイゼットエンジンオイル交換工事	オイル汚れの為新品交換
4	4月20日	クラブハウス小便器、和便器修理	凍結破損水漏れ発生取り換え工事
5	5月8日	本館トイレ、ルームランナー、機械室ケーブル工事	天井内配線工事
6	6月4日	外気温度センサー交換工事	経年劣化の為取り換え工事
7	6月6日	消防設備改修工事	感知器他交換工事
8	6月7日	露天風呂滑り防止マット交換工事	転倒防止の為マット敷設
9	6月7日	キャンプ場、ポンプ機械室LED更新工事	経年劣化の為取り換え工事
10	6月12日	フロントPCTラブル修理	不具合改修
11	6月13日	ランニングマシン走行ベルト交換工事	ベルト断裂の為交換
12	6月16日	もみのきエアコンフロンガス回収	フロンガス処分費用
13	6月16日	和室(406号室)照明取替工事	経年劣化の為取り換え工事
14	6月16日	避雷針改修工事	落雪破断取り付け直し
15	7月10日	クラブハウス外水栓取替及び漏水工事	凍結破損水漏れ発生取り換え工事
16	7月10日	キャンプ場水飲み場水栓取替及び漏水工事	凍結破損水漏れ発生取り換え工事
17	7月11日	バイキング台修理工事	バイキング台トレイ他交換
18	7月12日	バーデハウス踏石修繕工事	踏み石破損取り換え工事
19	7月24日	3階アルミドア修繕工事	ドアロック故障の為取り換え工事
20	7月25日	敷地内外灯増設工事	水銀灯からLEDに切り替え工事
21	7月21日	キャンプ場ウイクリータイマー交換工事	タイマー故障の為取り換え工事
22	8月1日	露天風呂濾過ポンプ修理	ポンプベアリング焼付きの為交換工事
23	8月1日	キューブアイスメーカー修理	製氷機故障修理工事
24	8月8日	消防点検指摘箇所産廃処理工事	産廃コンテナ処分費
25	8月9日	男女更衣室エアコン更新工事	個別エアコン取り付け工事
26	8月11日	蒸気浴フレンジパッキン交換工事	蒸気漏れ発生の為取り換え工事
27	8/15,23	フロントPCTラブル修理	不具合改修
28	8月17日	客室真空ガラス交換工事	ガラス破損の為入れ替え工事
29	8月22日	オイルギアポンプ交換工事	ギヤー摩耗の為新品取り換え工事
30	8月22日	ガスレンジバーナー、コック交換工事	腐食破損の為取り換え工事
31	8月31日	マイクロバス車検タイヤ取替修理他	タイヤ劣化交換工事
32	9月1日	煙感知器交換工事	経年劣化の為取り換え工事
33	9月4日	マイクロバスドア開閉調整修理	石畳によるへこみ改修工事
34	9月23日	コテージ用カーペット防炎加工修理	防炎加工への交換
35	10/1,10,20	鉄屑解体処分工事	鉄用品廃棄処分費

番号	工事实施日	工事名	工事内容詳細
36	10/2,3	アトリエ前ベンチ修理、レストラン台車修理	ベンチ塗り替え・キャスター交換
37	10月9日	客室トイレウォシュレットバルブ取替工事	フラッシュバルブ故障取り換え工事
38	10月15日	濾過装置用電磁弁交換工事	マグネットスイッチ固着取り換え工事
39	10月16日	コテージ用加湿器交換工事	劣化による交換
40	10月22日	食器洗浄機ブースター、バーナー交換工事	経年劣化の為取り換え工事
41	10月23日	客室熱感知器交換工事	故障の為取り換え
42	11月1日	床暖房配管漏洩検査	水漏れ検査費
43	11月9日	汚水・雑排水槽(PD-3)フロートスイッチ交換	経年劣化の為取り換え工事
44	11月12日	従業員寮207号室エアコン入替工事	経年劣化の為取り換え工事
45	11月15日	食器洗浄機洗浄ポンプ交換工事	経年劣化の為取り換え工事
46	11月15日	防火扉開閉調整	扉歪み矯正工事
47	11月21日	コテージさくら浴室ブラインド交換工事	ブラインド破断の為取り換え
48	12月4日	防火戸ラッチ式リレーズ交換工事	特定建築物点検による指摘
49	12月9日	客室ウォシュレット交換工事	基盤故障の為取り換え
50	12月18日	焼台バーナーユニット交換工事	バーナー破損の為取り換え
51	12月22日	マイクロバスリヤサス交換工事	劣化による交換
52	12月23日	コテージ延長コード交換工事	延長コード増設
53	1月7日	フロントPCTラブル修理	不具合改修
54	1月10日	アリーナ前トイレフラッシュバルブ取替工事	止水不具合発生の為取り換え工事
55	1月24日	401号室フラッシュ弁修理	止水不具合発生の為部品交換
56	1月30日	バーデ女子ウォシュレット取替工事	基盤故障の為取り換え
57	2月20日	露天系統エア電磁弁交換工事	マグネットスイッチ固着取り換え工事
58	2月21日	マイクロバスVベルト他交換修理	劣化による交換
59	3月5日	1階男子トイレ壁紙張替工事	破損・剥がれ箇所補修
60	3月6日	レストランロールスクリーン修理	上下可動モーター故障取り換え工事
61	3月18日	レストラン配線プロテクター修理	配線取り付け部材費
62	3月22日	誘導灯交換、食堂照明器具交換工事	器具故障・LED交換工事
63	3月22日	トレーニングルーム電力、コテージ看板LED工事	天井配線工事・立灯LED取り換え
64	3月28日	ポイントカード機器修理	不具合の為、交換工事

令和元年度

番号	工事实施日	工事名	工事内容詳細
1	4月3日	汚水槽No.2排水ポンプ配管修理	配管接続金具劣化の為交換
2	4月5日	ボイラー室 湧水ポンプ支持金具交換工事	支持金具腐食劣化の為交換工事
3	4月17日	コールドテーブル冷却器部溶接工事	冷却配管ピンホール発生の為溶接修理
4	4月29日	客室用トイレホールタップ交換工事	ボールタップゴム劣化の為交換
5	4月8日	バーデハウスシャワーホース交換	シャワーホース破損水漏れの為交換
6	5月3日	客室302号室トイレつまり修理工事	異物詰まりの為除去修理

番号	工事实施日	工事名	工事内容詳細
7	5月17日	男子浴室戸車交換工事	戸車摩耗劣化の為交換
8	5月24日	客室408号室窓ガラス交換工事	サッシひび割れの為交換
9	5月4日	レストランテーブル矯正修理	固定金具破損の為補修
10	5月20日	コテージ前道路LED交換工事	安定器故障のためLEDライトに切替
11	6月4日	客室407号室蛍光灯器具交換工事	安定器不良の為器具交換
12	6月4日	濾過槽地デジタルタイマー交換工事	露天・中温濾過タイマー故障の為交換
13	6月5日	消防点検指摘箇所改修工事	排煙口開閉モーター不具合の為交換工事
14	6月6日	男女浴室ガラス交換工事	水風呂窓ガラスひび割れの為交換
15	6/6,27	排煙口(自動復帰)操作器交換工事	4Fサービスコーナー操作機器故障の為
16	6月24日	蒸気配管パッキン交換工事	パッキン劣化の為交換
17	6月26日	赤外線大型グリラー用ガスバーナー交換工事	バーナー腐食の為交換
18	6月28日	自動制御設備DC電源交換工事	セービック指令ユニット故障の為交換
19	6月28日	マイクロバスリヤバンパ交換修理	リヤバンパ破損の為交換
20	7月1日	301号室便座カバー割れ取付工事	ひび割れの為交換
21	7月4日	303号室火災報知器交換工事	誤発報発生の為交換
22	7月5日	ファンモーター異常音による交換工事	レストラン製氷機異音発生の為修理
23	7月20日	温水ヒーターオイルポンプ交換工事	送油ポンプ液漏れの為交換
24	8月26日	フロントPCTラブル修理	ネットワーク不具合の為
25	8月28日	厨房コンベクション扉ハンドル交換工事	部品破損の為交換
26	8月30日	マイクロバスディスクパッド他交換工事	ディスクパット摩耗の為交換
27	8月31日	ハイエースブレーキフルード交換工事	ブレーキフルード摩耗の為交換
28	8月27日	客室温水便座交換修理	基盤故障の為温水便座交換
29	8月28日	EV停電等他バッテリー交換工事	経年劣化の為交換
30	9月19日	ガステーブル二重バーナー交換工事	バーナー腐食の為交換
31	9月24日	コテージさくら排水管詰り調査除去工事	汚水配管 異物詰まり除去
32	9月20日	男子露天風呂ドアクローザー代	オイル漏れ発生の為交換
33	9月25日	鉄屑解体処分工事	保冷库解体処理の為。
34	10月3日	4階中央階段誘導灯内臓バッテリー交換工事	器機破損の為交換
35	10月15日	給湯1次、2次ポンプメカニカルシール交換工事	漏れ発生の為交換
36	10月18日	従業員寮汚水配管新設工事	配管腐食の為交換
37	10月31日	1階ろ過機械室、スポーツフロント倉庫電磁弁交換工事	電磁弁故障の為交換工事
38	10月31日	正面玄関入口アートフラワー交換工事	ドライフラワー交換。
39	11月13日	本館3階廊下天井張替工事	水漏れの為天井クロス張替え
40	11月14日	本館2階研修室前天井点検口取付工事	配管調査の為点検口新設
41	11月14日	客室5部屋洗面器交換工事	洗面器汚れひび割れ等発生の為交換
42	11/22,25,26	コテージWi-fi新規設置工事	コテージ5棟 Wi-Fi開通による
43	11月26日	厨房ガスレンジ二重バーナー交換修理	腐食劣化の為交換
44	11月27日	コテージさくら汚水配管詰り交換工事	配管つまり除去修理

番号	工事实施日	工事名	工事内容詳細
45	11/1~11/20	レストラン台車、子供用椅子、他塗装	汚れ塗装剥がれ等補修工事
46	11月2日	従業員入口センサーライト交換工事	故障の為取り換え
47	11/25~11/30	お客様駐車場ライン塗装	区画線剥がれ補修
48	11月23日	客室(316)洗面器交換工事	ひび割れの為交換
49	11月27日	掃除機部品交換	故障の為取り換え修理
50	11月29日	厨房シンク水漏れ修理	水漏れの為排水トラップ交換
51	12月12日	プルー部タイル張替工事	ひび割れ部張替工事
52	12月14日	フロントPCTラブル修理	会計用プリンターへの出力不具合の為
53	12月14日	露天系統エア電磁弁交換工事	故障の為取り換え
54	12/18,21	園路補修用機械リース、材料搬入	削岩機等のリース
55	12月24日	コテージしらかば汚水配管詰り修理	排水溜桝部根っこつまり撤去
56	12月26日	煙感知器、スプリンクラーリレー交換工事	経年劣化による取り換え
57	11/22,25,26	コテージWi-fi設置工事追加分	追加配線工事。
58	12月28日	客室ベットスイッチ交換	照明用3路スイッチ故障の為交換
59	12月13日	消防点検指摘箇所改修工事	排煙口開閉モーター不具合の為交換工事
60	1月7日	フロントプリンタ修理	プリンター故障による(メーカー修理)
61	1月10日	4階廊下配管漏水修理工事	配管水漏れ箇所修理
62	1月15日	火災通報装置用バッテリー交換工事	バッテリー劣化の為交換
63	1月17日	社用車ライト他交換修理	電球切れに為交換
64	1月23日	館内放送設備配線修理工事	館内BGM出力不具合の発生の為
65	1月28日	排煙口(自動復帰)操作器交換工事	巻き上げ装置故障の為取り換え
66	1月28日	コテージ照明電気設備工事	玄関照明器具交換
67	1月25日	客室配線モール交換	配線目隠し用モール取り付け
68	1月31日	客室浴室踏込ライト取付0	ユニットバス出入口段差照明取り付け
69	2月20日	マイクロバスシャフト、他交換修理	シャフト破損交換
70	2月1日	客室ドアクローザー交換	クローザーオイル漏えいの為
71	2月27日	浴室シャワー交換	シャワーホース破損の為交換
72	3月4日	気泡浴濾過ポンプ交換	経年劣化による取り換え
73	3月4日	還水ポンプ交換	経年劣化による取り換え
74	3月7日	従業員寮106給湯器更新工事	老朽化に伴う給湯機器故障の為
75	3月9日	第二観賞池強制排水P自動運転回路修理	ポンプ故障の為交換
76	3月19日	3階廊下煙感知器光電式スポット型更新	故障の為交換工事
77	3月22日	貸出自転車パンク修理	自転車パンクの為
78	3月27日	喫煙ルームから麻雀ルームへの改装	喫煙所移設に伴う為

令和2年度

番号	工事实施日	工事名	工事内容詳細
1	4月2日	コテージ(こぶし)2人掛ソファ背板修理	背板破損の為交換修理

番号	工事实施日	工事名	工事内容詳細
2	4月13日	お客様駐車場外灯2個LED更新工事	安定器故障のためLED切替
3	4月16,17日	大浴場女子洗面台照明3個LED更新工事	器具故障につき交換
4	4月20日	厨房ガスレンジ2重バーナー1ヶ所更新工事	腐食劣化の為交換
5	5月22日	コテージ(しらかば)トイレ詰まり除去作業	汚水樹根っこ除去
6	6月17日	310号室煙感知器1か所更新	誤発報につき交換
7	7月8日	バーデハウス網入ガラス取替工事	ひび割れの為交換
8	7月10日	401号室煙感知器1か所更新	誤発報につき交換
9	7月17日	厨房プレハブ冷蔵庫修理	屋外機コンプレッサー故障の為交換工事
10	7月27日	浴槽系統減圧弁更新工事	コンプレッサー減圧弁故障の為交換
11	7月29日	バーデハウスPWS装置修理	塩素計機器の交換
12	7月29日	露天風呂ろ過装置修理	電磁弁交換修理
13	7月30日	第一鑑賞池マグネットスイッチ更新	焼き付きによる交換
14	8月5日	事務所ビジネスホン液晶修理	液晶表示が不能となった為
15	8月11日	客室照明12ヶ所LED工事	廃番器具の為LED切替
16	8月11日	315室煙感知器更新工事	誤発報につき交換
17	8月26日	山梨200さ0655 ターボチャージャー修理	ターボチャージャー故障の為交換
18	9月1日	バーデハウス更衣室・通路照明LED工事	安定器故障のためLED切替
19	9月1日	317室ダウンライト、バーデ女子更衣室照明器具更新	安定器故障のためLED切替
20	9月1、2日	3F男女大浴場・サウナ天井張り替え工事	長期不使用に伴う天井剥がれ落ちの為
21	9月1、3日	トップライトコーキング工事	雨漏り補修
22	9月1~3日,11月5日	3F男子大浴場照明器具配線工事	LED器具交換の為配線工事
23	9月4日	湧水槽電極棒更新	電極棒腐食劣化の為交換
24	9月8日	公用車(ハイゼット)エンジン不具合修理	エンジンが始動時かからず修理
25	9月14日	事務所電話機液晶修理	液晶表示が不能となった為
26	9月18日	厨房プレハブ冷蔵庫・庫内安全押棒修理	非常用押しスイッチ破損の為交換
27	9月29日~10月2日	407室ふすま4枚張り替え	落書き等汚れが目立っていた為
28	9月29日~10月16日	4階ラウンジソファ張り替え	破れ・汚れが目立っている為
29	10月3日	洗い場水道栓・排水トラップ修理	パッキン劣化の為水道栓7個・排水トラップ2個交換
30	10月14日	厨房・蒸し器修理	取っ手破損につき交換
31	10月27日	FLコースターエンジン不具合修理	エンジン部分故障
32	11月4日	オストメイト設置調査にかかる点検口増設	R301号室 オストメイト設置の為
33	11月5日	池通り外灯配電盤工事	タイマー回路No.6マグネットスイッチ故障のため交換
34	11月5日	4階スプリンクラー配管工事	配管水漏れの為修理
35	11月6日	給湯ボイラーNo.1配管修理	配管水漏れ箇所修理
36	11月10日	汚水槽排水フロートスイッチ更新	浮き子不具合の為フロートスイッチ交換
37	11月19日	鑑賞池マグネットスイッチ修理	マグネットスイッチ故障のため交換
38	12月1日	厨房二槽シンク修理	排水トラップ漏水の為交換工事
39	12月2日	ダイハツ・ハイゼット リア修理	リア破損の為修理

番号	工事实施日	工事名	工事内容詳細
40	12月3日	コールドフードカートハンドル修理	取っ手破損につき交換
41	12月13、16日	圧注浴系統電磁弁×3更新	エア-電磁弁故障のため交換
42	12月14日	EVT1号機前1F男子トイレ小便器センサー修繕	人感センサー故障の為交換
43	12月14日	401室トイレフラッシュバルブ修繕	止水不良の為フラッシュバルブ交換
44	12月15日	EVT1号機前1F男子トイレ小便器水漏れ修繕	人感センサー故障の為交換
45	12月17日	318室ベッド上、中央階段2F天井火災報知器更新	経年劣化による取り換え
46	12月19日	しらかばコンセント修繕	延長コード断線の為交換
47	1月3日	301室の照明スイッチ修理	スイッチ破損の為交換
48	2月2日	バーデ男子シャワー1ヶ所更新工事	シャワーホース破損の為交換
49	2月2～4日	男女脱衣場・棚更新工事	老朽化に伴う剥がれ箇所多数の為
50	2月3日	ホワイ-室湧水槽フロート修理	水位計不具合の為フロートスイッチに切替
51	2月18日	4Fプライベート室蛇口修理	既存蛇口水漏れ部品廃番の為蛇口交換
52	3月1～3日	ロータリー周辺樹木伐採作業	客室からの景観向上の為
53	3月1～30日	公用車ハイゼットエンジン修理	エンジン部分故障交換
54	3月2日	311室洗面台漏水修理	排水トラップ漏水パッキン取り換え修理
55	3月4日	女子浴室シャワー2ヶ所更新	シャワーホース破損の為交換
56	3月6日	男子浴室ダクト固定修理	ダクト固定金具腐食の為取り換え修理
57	3月13日	408室ウォシュレット更新	基盤廃番の為新品交換
58	3月18日	バーデ男女子ウォシュレット更新	基盤廃番の為新品交換
59	3月20日	女子浴場ウォシュレット更新	基盤廃番の為新品交換
60	3月20日	2階身障洗面ウエスト棒交換(ポンプアップ)	ネジ破損の為交換
61	3月25日	地下ピット配管支持棒修理	支持棒金属部腐食の為交換
62	3月29日	401室冷温水バルブ漏水修理	アクチュエーターバルブ不具合の為予備品と交換

令和3年度

1	4月2日	男子浴室換気ダクト修理	排気ダクト経年劣化による取り換え
2	4月20日	カラオケA機器修理	音楽再生時に不具合が生じていた為
3	4月27日	バーデ男子洋便器水漏れ修理	便器底部より水漏れ発生シール材取り換え
4	4月28日	コテージ(こぶし)AC修理	2Fエアコン電子機器不具合の為修理
5	5月7日	県道17号架道橋付近案内板更新	色褪せに伴い見えにくくなったため。
6	5月11日	バーデドームガラス一部更新	ひび割れ発生の為張替え
7	5月11日	バーデ脱衣場壁タイル補修	タイル浮き張り直し
8	5月13日	公用車(カーゴ)パワーウインドウスイッチ修理	スイッチ故障の為取り換え
9	5月17日	厨房冷蔵設備ガラス修理	ガラス割れの為修理品と取り換え。
10	5月19日	ドリンクディスプレイ-電源ケーブル修理	レストランドリンクディスプレイの通電不良の為
11	6月1日	バーデ残留塩素計更新	経年劣化による取り換え
12	6月12日	バーデゴルフ場付近農道樹木剪定作業	柿平班からの要望につき
13	6月16日	スポーツフロント天井照明LED化	安定器故障のためLED照明に取り換え
14	6月17日	ゴミ置き場湧水ポンプNo.2更新	ポンプ故障の為新品交換

番号	工事实施日	工事名	工事内容詳細
15	6月18～22	306,319,410室襖張替	汚れ、補修跡が目立ってきていたため
16	6月22日	401室浴室換気扇更新工事	換気扇経年劣化による取り換え
17	6月30日	308室ベッド上部天井照明LED化	安定器故障のためLED照明に取り換え
18	6月10日	307室煙感知器1か所更新	煙感知器故障による取り換え
19	6月19日	アリーナ前・男子トイレウォシュレット2個更新	ウォシュレット基盤故障の為交換
20	6月26日	316室煙感知器1か所更新	煙感知器故障による取り換え
21	6月30日	プールろ過装置エア電磁弁更新	電磁弁故障の為交換
22	7月2日	露天風呂濾過タイマー修理	濾過タイマー故障の為交換
23	7月6日	プレハブ冷蔵庫外機修理	ファンモーター故障の為交換
24	7月29日	イントア網戸新設及研修室網戸取付工事	両箇所共網戸新設
25	7月12日	408室煙感知器1ヶ所更新	煙感知器故障による取り換え
26	7月18日	厨房バックヤード煙感知器1ヶ所更新	煙感知器故障による取り換え
27	7月23日	ハーデ女子シャワー水栓修理	経年劣化の為交換
28	8月4日	401室トイレ便器漏水修理	パッキン部水漏れ箇所修理
29	8月9～10日	しらかば2階AC更新工事	エアコン経年劣化の為交換
30	8月12日	ハーデ系統ろ過装置作動用コンプレッサー更新	コンプレッサー経年劣化の為交換
31	8月28日	317室ダウンライト1個LED工事	安定器故障のためLED照明に取り換え
32	8月28日	清掃控室照明1個LED工事	安定器故障のためLED照明に取り換え
33	8月2日	正面アプローチ石畳一部修繕	石畳に亀裂の為補修
34	8月6日	406・313室ウォシュレット更新	ウォシュレット基盤故障の為新品交換
35	8月31日～9月4日	襖等張替6部屋(305,307,308,312,315,409)	汚れ、補修跡が目立ってきていたため
36	9月1日	ガス漏れ警報器、誘導灯等更新	経年劣化の為交換
37	9月1、2日	大浴場カラン更新工事	カラン部品廃番の為新規更新
38	9月2日	大浴場鏡更新工事	鏡くもり発生の為更新
39	9月1,3,6～8日	車寄せ屋根修繕	雨漏り箇所天井張替え及び屋根コーキング材塗布工事
40	9月2日	露天風呂レベル配管修理代	配管腐食の為新規取付
41	9月30日	マイクロバスのフロントサスペンション修繕	フロントサスペンション故障の為交換
42	9月9日	石畳補修	石畳に亀裂の為補修
43	9月14日	石畳補修	石畳に亀裂の為補修
44	10月16日	男女浴室扉戸車・女子露天出入口クローザー更新工事	戸車摩耗の為交換・クローザーオイル抜きの為交換
45	11月8日	イントア滝の濾過ポンプ更新	濾過ポンプ経年劣化の為交換
46	11月8日	305室前漏水修理	冷温水配管異形ユニオン部弛みの為増し締め修理
47	11月8日	男女サウナストーブヒーター更新	サウナストーブヒーター経年劣化の為交換
48	11月9日	男女サウナ床・ベンチ板更新	床・ベンチ板腐食の為張替え
49	11月16日	厨房コールドテーブル冷却器更新	コールドテーブルコンプレッサー故障取り換え
50	11月7日	石畳補修セメント	石畳に亀裂の為補修
51	11月27日	防火シャッターヒューズ交換	2階アリーナ廊下防火シャッターヒューズ断線の為交換
52	12月7日	プレハブ・コンセント増設工事	フレッシュコンテナ増設に伴うコンセント追加工事
53	12月7日	変電所・切替スイッチ更新工事	経年劣化による作動不良の為交換工事

番号	工事実施日	工事名	工事内容詳細
54	12月8日	バーテハウス高所非常照明交換作業	高所作業による足場組立及び電球交換
55	12月8日	バーテハウス打たせ湯電磁弁更新工事	うたせ湯電磁弁故障の為新規取り換え工事
56	12月9日	環水槽電極棒交換作業	腐食劣化の為誤動作発生電極棒交換
57	12月9日	気泡浴電磁弁交換作業	電磁弁故障の為交換
58	12月16日	バーテハウス打たせ湯電磁弁更新工事	うたせ湯電磁弁故障の為新規取り換え工事
59	12月20日	全身圧濾過ポンプタイマー更新工事	気泡・圧注全身浴薬液注入タイマー故障の為交換
60	12月27日	Vベルト交換	気泡パイプ・AHU-4 Vベルト亀裂発生の為交換
61	1月13日	厨房大型グリラーバーナー1ヶ所更新	腐食劣化の為交換
62	1月14日	男子露天風呂出入口クローザー更新	クローザーオイル抜きの為交換
63	1月14日	コースターストップランプバルブ交換	ストップランプ点灯しない為取り換え
64	1月17日	3F製氷機修理	氷出来ず製氷部品交換
65	1月19日	2Fバックスペース電源工事	電圧超過短絡発生の為新設配線工事
66	1月21日	大浴場・バーテ掲示板更新	掲示板追加項目発生の為交換
67	1月18日	313,315,317室煙感知器更新	煙感知器故障による取り換え
68	2月16日	厨房製氷機不具合修理	氷油付着の為清掃作業
69	2月18日	誘導灯本体更新工事	誘導灯経年劣化の為LED 照明に切替工事
70	2月25日	テニスコート防球ネット更新工事	Bコートネット破れの為交換工事
71	3月11日	気泡浴配管詰まり修繕	配管にゴーグルが詰まっていた為