新宿区地盤資料

調査整理番号　126-041

所在地　東京都新宿区下落合三丁目２－１７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
	0.55	0.55		埋土	暗灰～暗茶褐		1.15				7/30	
1				ローム	暗褐灰		1.45	2	2	3		7
	2.15	1.60				1.90	2.15	1/20	1/15		2/35	1.7
2				凝灰質粘土	暗褐灰		2.50					
	3.10	0.95					3.15	1/18	1/15		2/33	1.8
3				有機質粘土	黒茶灰		3.48					
	3.90	0.80					4.15	1/15	1/15		2/30	2
4				粘土	暗緑青灰		4.45					
	4.95	1.05					5.15	9	9	7	25/30	25
5				軽石	茶乳灰		5.45					
	5.65	0.70					6.15	1	2	4	7/30	7
6				有機質粘土	黒茶灰		6.45					
	6.65	1.00					7.15	1	6	21	28/30	28
7	7.30	0.65		シルト	暗灰		7.45					
8				砂礫	暗灰～暗青灰		8.15	10	8	13	31/30	31
9							8.45					
							9.15	15	16	17	48/30	48
10							9.45					
							10.15	12	17	17	46/30	46
11	11.30	4.00					10.45					
	11.80	0.50		礫まじり細砂	暗灰		11.15	8	8	15	31/30	31
12				砂礫	暗灰		11.45					
							12.15	26	24/9		50/19	78.9
13							12.34					
	13.45	1.65					13.15	35	15/5		50/15	100
	13.75	0.30		シルト	暗灰		13.30					
14				砂まじりシルト	暗灰		14.15	4	4	5	13/30	13
	14.70	0.95					14.45					
15	15.15	0.45		細砂	暗灰		15.15	50/7			50/7	214
							15.22					
16							16.15	50			50/10	150
							16.25					
17							17.15	50/8			50/8	188
							17.23					
18				砂礫	暗灰～暗青灰		18.15	21	29		50/20	75
							18.35					
19							19.15	32	18/5		50/15	100
							19.30					
20	20.20	5.05					20.15	50/5			50/5	300
							20.20					

N値～深度図